

연관식 폐열보일러(WHB) 견적 조건

2024-01-10

1. 납품조건
- 부산항 또는 CIF Johor in Malaysia
2. 적용코드
- ASME SEC. I BOILER & PRESSURE VESSEL
3. Flue Gas 성상

			Case 1	Case 2
Flue Gas	Temp.	℃	1,100	1,500
	CO2	Nm3/hr	600	1,181
	H2O	Nm3/hr	2,391	1,417
	O2	Nm3/hr	371	511
	N2	Nm3/hr	4,905	8,028
	Total	Nm3/hr	8,267	11,137

4. WHB Outlet Temp.
- 250℃
5. Steam Recovery
- Max. Working Pressure 0.98MPa
- Saturated Sream (183℃)
6. 공급범위
- WHB 본체에 취부하는 보조기기류 일식
7. 요청사항
- 1) 예정가격 (원)
- 2) 납기
- 3) 포장크기 (가로X세로X높이)
- 4) 제품 예상 중량(kg)
- * 3), 4) 는 해상운송비 산출용도임.
8. WHB 사용처
- Malaysia, 소각로 후단에서 배열회수 목적